



E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

ENVIPARTNER, s.r.o.
Vídeňská 546/55
639 00 Brno - Štýřice

E.ON Česká republika, s.r.o.

Reg. spr. Nové Město
Vratislavovo nám. 118
592 31 Nové Město n. M.
www.eon.cz

Jan Novotný
T +420-566 65-57 02
F +420-566 65-57 80
jan.novotny@eon.cz

Naše značka
J13953 -

Nové Město na Moravě, 19.6.2017

Umístění stanovišť rozhlasu – bezdrátového varovného informačního systému v obci Vojnův Městec na stožáry vedení NN

Dne 5.6.2017 jsme obdrželi Vaši žádost o povolení umístění stanovišť rozhlasu (dále jen zařízení) na sloupy vedení NN. Přílohou je situace s vyznačením předpokládaných míst, na které má být zařízení umístěno. K tomuto zaujímáme následující stanovisko :

Zejména - na distribuční zařízení není povolováno umísťovat cizí zařízení, které by mohlo v budoucnu bránit přístupu nebo znesnadňovat údržbu, opravy nebo rozšíření distribučního zařízení. Cizí zařízení bude přednostně umístěno na betonové sloupy, ve výjimečných případech i na dřevěné sloupy (dále již podpěrné body), kde je venkovní síť upevněna na podpěrných izolátorech nebo v nosných závěsech (není zde rozpojení nebo ukončení sítě a s tím související proudové spoje) a kde nejsou umístěny svody a rozpojovací skříně.

Soupis požadovaných umístění :

č. hlásiče 6 – p.b.č. 19 (2x tlampač)

8 - p.b.č. 93 (2x)

9 – p.b.č. 86 (3x)

11 – p.b.č. 60 (3x)

12 – p.b.č. 146 (3x)

13 – p.b.č. 142 (2x)

14 – p.b.č. 134 (3x)

Sídlo společnosti:
České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066.
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

- 16 – p.b.č. 130 (2x)
- 17- p.b.č. 126 (3x)
- 18 – p.b.č. 112 (3x)
- 19 – p.b.č. 116 (2x)
- 20 – p.b.č. 105 (2x)
- 21 – p.b.č.76 (2x)
- 22 – p.b.č. 83 (2x)
- 23 - p.b.č. 6 (2x)
- 24 – p.b.č. 38 (2x) – uchycení a umístění provést z jiné strany než jsou svodové trubky EON
- 25 – p.b.č. 179 (2x)
- 26 – p.b.č. 172 (3x) – uchycení a umístění provést z jiné strany než jsou 3x svodové trubky EON (jinak je nutné zařízení instalovat na jiný p.b.)
- 27 – p.b.č.226 (2)
- 28 – p.b.č. 217 (2x)
- 32 – p.b.č. 168 (3x)
- 33 – p.b.č.163 (2x)
- 34 – p.b.č. 152 (3x)
- 35 – p.b.č.72 (osada Boriky) (2x)

Zmiňované zařízení lze umístit na podpěrné body NN ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s (dále jen ECD) provozovaného E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECR) za následujících podmínek.

Souhlasíme s umožněním přístupu k Vašemu zařízení za účelem údržby po dobu minimálně 5 let od ukončení realizace projektu.

1. UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ



Do distribučního zařízení nelze umístit zařízení, které by mohlo v budoucnu bránit přístupu nebo znesnadňovat opravy nebo rozšíření distribučního zařízení. Podpěrných bodů distribuční sítě bude využito pouze v případě, není-li dostatečně možné připevnit zařízení jinam.

Upevnění ke sloupům bude provedeno nerezovou ocelovou upínací páskou. Pokud bude cizí zařízení umístěno na dřevěné sloupy, bude pro případ seschnutí sloupu upínací páska zajištěna proti posuvu.

Upevnění bude provedeno pod vedením v minimální vzdálenosti 1,2 m od vodičů NN. Předpokládáme, že umístění zařízení nevyvolá zásah do distribuční sítě v provozování ECR a nebude podstatně omezovat plnění povinností ECR.

Montáž zařízení si zajišťuje žadatel. **Při montáži je nutno dodržet příslušné bezpečnostní předpisy pro práci na el. zařízení, zejména PNE 330000-6.**

Zahájení, termín a rozsah vlastních montážních prací bude včas oznámeno zhotovitelem stavby na RS Nové Město na Moravě. **Případné zajištění bezproudí bude nutné dopředu dohodnout min. v 25 - ti denním předstihu. Oznámení o zahájení prací nejpozději 20 dnů předem.**

Před uvedením zařízení do provozu musí být zástupci RS Nové Město na Mor. předána situace skutečného provedení a výchozí revizní zpráva na silnoproudou část elektrického zařízení souvisejícího s připojením zařízení na distribuční síť.

V případě zrušení distribuční sítě v provozování ECR bude žadatel vyzván k odstranění zařízení. Bude-li požadovat ponechání zařízení na podpěrných bodech distribuční sítě, zajistí RS Nové Město na Mor. a žadatel dle platných právních předpisů a nařízení ECR prodej příslušných podpěrných bodů vlastníkovvi zařízení.

Budoucí majetkoprávní vztah k podpěrným bodům distribuční sítě bude mezi vlastníkem zařízení a RSS Nové Město N.M. vyřešen před podáním návrhu na vydání povolení o odstranění stavby distribuční sítě (demoliční výměr) na příslušný stavební úřad.

Zrušením elektrických vedení zaniká majetkoprávní vztah mezi ECD a vlastníky nemovitostí, na kterých jsou podpěrné body umístěny. Zřízení věcného břemene nebo jiný smluvní vztah je předmětem jednání budoucího majitele podpěrných bodů s vlastníky dotčených nemovitostí.

V případě, že bude distribuční síť pouze přemístěna, budou s vlastníkem zařízení dojednány podmínky demontáže a možnosti opětovného nainstalování.

2. ODPOVĚDNOST

ECR ani ECD neodpovídají za škody vzniklé bez jejich zavinění na zařízeních umístěných na podpěrných bodech distribučního zařízení provozovaného ECR.

Vlastník zařízení odpovídá za případné škody způsobené instalací, provozováním nebo demontáží zařízení na podpěrných bodech distribučního zařízení provozovaného ECR.

Umístování a připojování cizích zařízení na distribuční síť se řídí vnitřními předpisy ECR. Vlastník zařízení musí ve vztahu k distribučnímu zařízení respektovat závazná i doporučená ustanovení technických norem ČSN, Podnikových norem energetiky (PNE), Technických norem společnosti ECR (TNS) a schválených technologií pro distribuční zařízení.

3. FAKTURACE

Umístění zařízení na distribuční síť NN v provozování ECR je umožněno bezúplatně.

V případě porušení podmínek umístění vlastníkem zařízení budou vlastníkově fakturovány v plné výši náklady spojené s odstraněním zařízení a uvedení distribuční sítě do původního stavu.

S přátelským pozdravem

Za EON Česká republika, s.r.o.

Ing. Miroslav Doležal

ved. RS Nové Město na Moravě

E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa
Nové Město

003

